vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Explotatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 ▪ fax +32(0)2 674 59 59 ▪ info@vincotte.be ▪ www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building ▪ Boulevard A. Reyerslaan 80 ▪ 1030 Brussels

Verslag nr.: ...../.....

N 096245

Safety, quality and environmental services

Resi. Code: 14

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☒ Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: .....

Aanvrager: 2DE Domeinkantoor BXL

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam:	2DE DOMEINKANTOOR BXL
	Adres: GUILLAUME DEGREEFLAAN 41	REGENTSCHAPSSTR 54
Ident. Kaart nr.:	Post nr. + Stad: . . . . JETTE	. 1000 BXL
BTW nr.: BE	Tel: . . . /	. . . / . . . . .

Basis van het onderzoek: ☒ *Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)* ○ *ARAB* ○ .....

~~☒ Art 270~~	○ ingebruikname	○ wijziging	○ uitbreiding	☒ Art 86	○ Art 271bis	① **Wooneenheid**
	○ mobiel	○ tijdelijk		○ Art 87	☒ Art 278	② **Huishoudelijke werkeenheid**
○ Art 271	○ periodiek	○ controle	○	○ Art 88	○ Art	③ **Gemeenschappelijke delen**
○ Art 276	○ verzwaring	☒ Art 276bis: verkoop van een wooneenheid		○ Art	○ Art	④ **Werkeenheid**

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	*EAN*	○ EAN niet meegedeeld	○ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: 5538853 Meterstand dag: 98929 nacht:	○ kWh excl. nacht meter:	
	Bescherming aansluiting (A): ☒ 20 ○ 25 ○ 32 ○ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○	nr.: ..... Meterstand:	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N: ○ 230V ☒ 3x230V ○ 3N400V ○	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): ○ 20 ○ 25 ○ 32 ☒ 40 ○ 50 ○ 63 ○ 80 ○ 100 ○	○ aardingslus ☒ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm² - Type: XVB	○ 2	
Beschrijving installatie ○ Zie bijlage	Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 1+1+ Aantal eindstroombanen:		
	1x AUT 6A IIC	1x DIFF 40 / 30 mA	
	6x AUT 10A IIC	5x AUT 16A II	3x AUT-ZEK 10A
	1x AUT 25A IIIC	8x AUT-ZEK 16A II	3A AUT-ZEK 16A
	1x AUT 20A IIC	2x AUT-ZEK 10A II	

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ○ Toestellen ☒ Materieel ☒ I>/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand 170 Ω ☒ Algemeen isolatieniveau: 5 MΩ ○ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ○ werd verzegeld ○ was verzegeld ○ was niet verzegeld ○ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	1603 1091 1504 1218	Visum DNB:
○ **Nihil**	1610/1606	
Inbreuken Bestaande installatie	1704 1 bevestiging die het zelfde is per ancre te plaatsen	Aangestelde DNB: Naam:
○ **Nihil**		Visum:
Opmerkingen		AKTE +18 M
○ **Nihil**		

Besluit(en):

~~○ De nieuwe installatie voldoet voldoet niet aan het AREI.~~

☒ De bestaande installatie ~~voldoet~~ **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:
vóór . . / . . / . .
● **door hetzelfde erkend organisme (**)**

Agent bezoeker:

Naam: Thys Marco Agent nr.: 3788 Datum: 25 / 10 / 2010

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema('s): 4 ○ Eéndraadsschema('s): ..... ○ .....

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.